


OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Palárikova 91, 022 01 Čadca

Číslo spisu
OU-CA-OSZP-2026/004250-007

Čadca
04. 08. 2026



Rozhodnutie

podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

Výrok

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

stavebníkovi: Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO: 00314072

rozhodnutie o stavebnom zámere

ktorým podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 60 stavebného zákona v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) povoľuje vodnú stavbu:

„Krásno nad Kysucou, rozšírenie kanalizácie a vodovodu, SO 03 - Kanalizácia Kalinov“

ID stavby: neuvedené

miesto stavby: pozemky parcelné č. CKN 12415/8, 12415/17, 7331/3, 7329/5, 7329/3, 7326/3, 7325/3, 7420/161, 7420/166, 7420/167, 7420/32, 7420/69, 7420/71, 7420/72, 7420/96, 7420/98, 7420/116, 7420/100, 7420/102, 7420/105, 7420/108, 7420/111, 7725, 7726, 7727/6, 7420/114, 7420/75, 7420/506, 7420/501, 7420/146, 7728/8, 7729/4, 7729/6, 7731/2, 7738/3, 7738/4, 7739/4, 7713/3, 7712/8

katastrálne územie: Krásno nad Kysucou

účel stavby: vodná stavba

typ stavby: inžinierske siete, kód 2313 podľa vyhlášky č. 59/2025 Z. z.

zodpovedný projektant: Ing. Róbert Cyprih

identifikačné údaje dokumentácie: „Krásno nad Kysucou, rozšírenie kanalizácie a vodovodu, SO 03 - Kanalizácia Kalinov“, vypracoval František Ondreáš v 08/2025.

Zoznam účastníkov konania:

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
Ing. Róbert Cyprih - TUBES - PROJ, 17. novembra 958, Čadca
ostatní účastníci konania – verejná vyhláška

Podrobné údaje o stavbe:

Zberač „KC“ bude napojený na vyprojektovaný zberač „AKK-2“ do šachty Š5, ktorá bude rekonštruovaná. Potrubie bude z PVC hladkého DN 300 – SN 12. Na stoke bude osadených 15 šacht prefabrikovaných DN 1000. Šachty budú opatrené liatinovými poklopami D 400. Celková dĺžka zberača bude 533,0 m. Do stoky „KC“ je v km 0,256 (Š9) zaústená stoka „KC1“, v km 0,473 5 (Š13 zaústená stoka „KC1“ a v km 0,499 7 (Š14) je to stoka „KC2“. Do stoky „KC“ bude zaústených 9 kanalizačných prípojok PVC DN 150.

Stoka „KC1“ je to novonavrhovaná stoka o celkovej dĺžke 105,0 m, zaústená do stoky „KC“. Potrubie bude z PVC hladkého DN 300 - SN 12. Na stoke „KC1“ budú osadené 3 šachty prefabrikované DN 1000. Šachty budú opatrené liatinovými poklopami D400. Do stoky bude zaústených 6 kanalizačných prípojok PVC DN 150.

Stoka „KC2“ je to novonavrhovaná stoka o celkovej dĺžke 67,0 m, zaústená do stoky „KC“. Potrubie bude z PVC hladkého DN 300 – SN 12. Na stoke „KC2“ budú osadené 2 šachty prefabrikované DN 1000. Šachty budú opatrené liatinovými poklopami D 400. Do stoky bude zaústených 5 kanalizačných prípojok z PVC DN 150.

Stoka „KC3“ je to novonavrhovaná stoka o celkovej dĺžke 7,0 m, zaústená do stoky „KC“. Potrubie bude z PVC hladkého DN 300 – SN 12. Na stoke „KC3“ bude osadená 1 šachta prefabrikovaná DN 1000.

Zoznam záväzných stanovísk:

OÚ Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2025/019639-002 zo dňa 25.11.2025,

OÚ Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2025/019598-002 zo dňa 25.11.2025,

SPP – Distribúcia a.s., č. TD/NS/0208/2026/Gv zo dňa 15.03.2026,

Stredoslovenská distribučná a.s., č. 202512-SP-0131-1 zo dňa 19.12.2025,

Slovak Telecom a.s., č. 6612532684 zo dňa 11.12.2025,

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina č. 26201/2025 zo dňa 27.11.2025,

Slovenský pozemkový fond č. SPFS049968/2026/740, SPFZ044440/2026 zo dňa 04.03.2026,

Národná diaľničná spoločnosť a.s., č. 7596/30301/2026 zo dňa 29.01.2026.

Mesto Krásno nad Kysucou č. MUKNK-830/1/2026 zo dňa 02.03.2026.

Podmienky uskutočnenia stavby:

1. Stavebník je povinný oznámiť Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Pred začatím výstavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou osobou na výkon geodetickej a kartografickej činnosti.
3. Pred zahájením stavebných prác stavebník oznámi Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy zhotoviteľa stavby a osobu, vykonávajúcu stavebný dozor.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii projekt stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodržať ustanovenia vyhlášky 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
6. Na výstavbu sa môžu použiť podľa § 19 ods. 2 stavebného zákona len výrobky a materiály vhodné na zamýšľané použitie a spôsobom určeným výrobcom.
7. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov. Výkopové

práce v ochrannom pásme podzemných vedení a zariadení musí stavebník vykonávať ručne, bez používania strojných mechanizmov.

8. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie stavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody (o výške rozhoduje príslušný súd), je stavebník povinný uhradiť ju v plnom rozsahu. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu.

9. Počas celej doby realizácie stavby zabezpečiť organizáciu výstavby tak, aby výstavbou nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd.

10. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli dodržané ustanovenia § 30 ods. 3 a 4 stavebného zákona, ktorý definuje povinnosti stavebníka.

11. Stavebník je povinný požiadať Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy o overenie projektu stavby podľa § 65 ods. 1 stavebného zákona.

12. Stavenisko bude zriadené na pozemku stavebníka. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo spoločných pozemkoch, prípadne na pozemkoch iných vlastníkov bez ich súhlasu.

13. Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb:

13.1. OÚ Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva, č. OU-CA-OSZP-2025/019639-002 zo dňa 25.11.2025:

- odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi,

- pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch si plní povinnosti uvedené v §77 ods. 3 písm. a), b), c), d) zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách na 300m² zastavanej plochy,

- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom (Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií č. 344/2022) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými produktmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,

- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,

- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm.e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

- nekontaminovanú zemínu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt musia spĺňať podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až v § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií,

- nevyužitý odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie,

- odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie,

- ku kolaudácii investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác a zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

- uchovávať dokumentáciu podľa § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradiť podľa platného Katalógu odpadov,

- nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 25 zákona o odpadoch.

13.2. SPP – Distribúcia a.s., č. TD/NS/0208/2026/Gv zo dňa 15.03.2026:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže SPP-D následne vydať negatívne záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby,

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného vyjadrenia,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,

13.3. Stredoslovenská distribučná a.s., č. 202512-SP-0131-1 zo dňa 19.12.2025:

- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.

- pri pokládke kanalizácie v kolízii s energetickým zariadením, žiadame dodržať normu STN 736005. Prečerpávacie a kanalizačné šachty žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo el. vedení,

- pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite,

- pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy,

- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka,

Všeobecné podmienky:

- dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb,

- od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter).

- pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu,

- ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

- ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

- pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia,

- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní,

- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000,

13.4. Slovak Telecom a.s., č. 6612532684 zo dňa 11.12.2025:

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu,

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389,

- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,

13.5. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina č. 26201/2025 zo dňa 27.11.2026:

- s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere na horeuvedenú stavbu v k. ú. Krásno nad Kysucou súhlasíme,
 - v záujmovej lokalite horeuvedenej stavby v k.ú. Krásno nad Kysucou sa nachádza potrubie verejného vodovodu (VV) PVC DN 100 mm, potrubie SKV Žilina OC DN 600 mm (potrubie vyššieho významu) a tiež potrubie verejnej kanalizácie (VK) z materiálu PVC DN 300 mm v prevádzke nasej spoločnosti, na ktoré sa zrealizuje napojenie navrhovaného rozšírenia kanalizácie. V záujmovom území sa taktiež nachádzajú vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti, ktoré nie sú v správe našej spoločnosti. Informácie o týchto objektoch Vám poskytnú majitelia nehnuteľností,
 - rozšírenie kanalizácie, ktoré bude vybudované v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujúceho systému, považujeme za rozšírenie verejnej kanalizácie. V súlade s ustanovením zákona č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov je toto rozšírenie zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu. Z uvedeného dôvodu žiadame obec pred vydaním rozhodnutia o Stavebnom zámere uzavrieť s našou spoločnosťou Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva na predmetné rozšírenie VK medzi obcou Krásno nad Kysucou a našou spoločnosťou SEVAK a.s. Kanalizačné prípojky naša spoločnosť do prevádzky neprevezme,
 - v prípade, že dané rozšírenie verejnej kanalizácie bude financované z fondov je obec povinná pred vydaním Stavebného zámeru uzavrieť s našou spoločnosťou Zmluvu o prevádzkovaní daného rozšírenia VK na dobu určitú,
 - rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie odsúhlasujeme z materiálu PVC hladké, DN 300, SN 12,
 - trasu kanalizácie požadujeme situovať do verejných priestorov, ktoré budú prístupné pre mechanizmy našej spoločnosti. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné do doby realizácie stavby vybaviť súhlas vstupu na pozemok,
 - pri návrhu inžinierskych sietí žiadame dodržať príslušné STN a právne predpisy. Ochranné pásmo jestvujúcich a navrhovaných sietí (kanalizácia) je stanovené v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, § 19 — 1,8 m od osi potrubia na každú stranu do priemeru DN 500 mm vrátane. V ochrannom pásme je ZAKAZANÉ: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať skládky, konštrukcie — iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, vykonávať terénne úpravy, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV a VK, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. Výkopové práce v ochrannom pásme VV a VK realizovať ručným výkopom. Pred zahájením zemných prác stavebník požiadava o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území,
 - upozorňujeme, že PD predložená na vyjadrenie našej spoločnosti bola označená našou pečiatkou s číslom vyjadrenia a s podpisom. Takto označená PD musí byť predložená k povoľovaciemu konaniu stavby. Akákoľvek zmena v PD musí byť opäť predložená na vyjadrenie našej spoločnosti a schválená.
 - vo vyjadrení k PD stavby budú určené aj podmienky k realizácii stavby,
 - ako dotknutá právnická osoba budeme vydávať doložku súladu k projektu stavby. Projekt stavby žiadame predložiť na vyjadrenie spolu s právoplatným rozhodnutím o stavebnom zámere a kópiou Zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe (medzi investorom a našou spoločnosťou).
- 13.6. Národná diaľničná spoločnosť a.s. č. 7596/30301/2026 zo dňa 29.01.2026:
- investor pripravovaného zámeru bude plne rešpektovať celkový projekt diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto Oščadnica (taktiež trvalý, dočasný a ročný záber),
 - počas vykonávania prác na uvedenej stavbe nesmie byť priamo alebo nepriamo obmedzená alebo ohrozená výstavba diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto Oščadnica, investor si je vedomý, že počas výstavby diaľnice D3 bude musieť strpieť všetky obmedzenia súvisiace s výstavbou diaľnice bez nároku na akékoľvek kompenzácie,
 - v prípade akejkoľvek zmeny, ktorá zasiahne do našich právom chránených záujmov, požadujeme túto zmenu predložiť na posúdenie NDS, a.s.,
 - projektová dokumentácia „Krásno nad Kysucou - rozšírenie kanalizácie a vodovodu - SO 03 - Kanalizácia Kalinov“ v stupni SZP, ktorú vypracoval Tubes - Proj (Ing. Robert Cyprich), dátum vyhotovenia 11/2024 bude zosúladená s diaľnicou D3 a bude plne rešpektovať všetky jej stavebné objekty,
 - v súčasnosti už prebiehajú prípravné práce na realizáciu stavby D3. Súčasťou stavby sú aj stavebné objekty miestnych komunikácií a inžinierskych sietí v záujmovej lokalite. Zosúladiť SO 03 Kanalizácia Kalinov s objektami inžinierskych sietí v rámci stavby D3 KNM-Oščadnica,

- v rámci dopravnej infraštruktúry sa v záujmovej lokalite bude realizovať objekt 125-00 Miestna komunikácia pri križovatke Krásno nad Kysucou, ktorá zabezpečí nové prepojenie miestnych komunikácií na upravovanú cestu 11/520. Odporúčame, pokiaľ to bude možné, zosúladiť výstavbu SO 03 Kanalizácia Kalinov tak, aby predchádzala výstavbe SO 125-00,
 - žiadame práce ukončiť najneskôr do 07/2027, min. v úseku staň. 0,0 - 0,2,
 - kvalitu vykonania späťých zásypov rýh a šácht v mieste budúcej miestnej komunikácie SO 125-00 zhotoviteľ zdokladuje a po ukončení prác predloží elaborát kvality zástupcovi NDS, a.s. a zhotoviteľovi úseku D3,
 - akékoľvek práce môže zhotoviteľ zahájiť až po protokolárnom odovzdaní časti stavby (pracoviska) zhotoviteľom úseku D3 KNM-Oščadnica: Skanska SK a.s.,
 - koordinovať práce so zhotoviteľom úseku D3, ktorým je spoločnosť Skanska SK a.s. kontaktná osoba (Ing. Michal Mozolík tel. č.: +421 911 337 775),
 - začiatok a ukončenie realizácie stavby investor/realizátor oznámi zástupcovi NDS, Ing. Pavol Jurga na tel. č.: +421 911 563 120 min. 30 dní vopred,
 - počas realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cesty 1/11 a jej súčastí. Výkopové práce požadujeme vykonať tak, aby neprišlo k zásahu do telesa cesty 1/11, prípadne k jeho poškodeniu. Ak by vznikla škoda na majetku NDS je túto skutočnosť investor povinný nahlásiť NDS - SSUR 6 Čadca a vzniknuté škody odstrániť na vlastné náklady,
 - počas realizácie požadujeme, aby nedochádzalo k oslňovaniu vodičov jazdiacich na dotknutom úseku cesty 1/11,
 - požadujeme, aby počas realizácie neboli v blízkosti cesty 1/11 osádzané reklamné, informačné a propagačné materiály v zmysle § 10 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - po ukončení realizačných prác NDS požaduje odovzdať oddeleniu majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN - oboje v dvoch vyhotoveniach. Táto podmienka musí byť splnená pred vydaním kolaudačného povolenia a to doložením potvrdenia o odovzdaní požadovaných dokladov. V prípade, že táto podmienka nebude splnená nemôže byť vydané kolaudačné rozhodnutie,
 - v prípade doplnenia, alebo zmeny prác zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme tieto vopred predložiť NDS na posúdenie s tým, že budete v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky,
 - NDS, a.s. si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu/úpravy/preložky na časti Vami realizovanej stavby „Krásno nad Kysucou - rozšírenie kanalizácie a vodovodu - SO 03.1 - Vodovod Kalinov“ a „Krásno nad Kysucou - rozšírenie kanalizácie a vodovodu - SO 03 - Kanalizácia Kalinov“ na Vaše náklady za predpokladu, že na základe PD skutočného vyhotovenia stavby v dotknutom úseku spolu s geodetickým zameraním NDS, a.s. identifikuje pri realizácii objektov stavby D3 kolízie s Vašimi objektami, ktoré bolo možné v štádiu prípravy a výstavby zo strany Mesta Krásno nad Kysucou ako investora stavby eliminovať,
 - NDS musí byť účastníkom všetkých konaní. Každý stupeň projektovej dokumentácie predloží žiadateľ NDS, v prípade vzniku škody na majetku NDS, a.s., je žiadateľ povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť NDS a následne vykonať opravu na vlastné náklady,
 - stavebník najneskôr v rámci kolaudačného konania stavby predloží NDS žiadosť o uzatvorenie odplatnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Podklady k uzatvoreniu zmluvy a to overený geometrický plán a znalecký posudok vyhotoví stavebník na vlastné náklady. Všeobecná hodnota pozemkov v znaleckom posudku, z ktorej bude určená náhrada za zriadenie vecného bremena, musí rešpektovať cenu pozemkov, ktorú by dosiahli pozemky pri predaji na voľnom trhu. Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až po úplnom majetkovoprávnom usporiadaní predmetných pozemkov umiestnených pod vyvolanou úpravou stavby diaľnice D3 stavebným objektom SO 125-00 Miestna komunikácia pri križovatke Krásno nad Kysucou v prospech NDS,
 - stavebník bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch, ktoré je povinný vytýčiť pred začatím prác,
 - všetci pracovníci budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci,
 - po ukončení prác stavebník zabezpečí, aby akékoľvek terénne úpravy dotknuté stavbou boli vrátené do pôvodného stavu, prípadne do stavu vhodného na užívanie pozemkov, prípadne do stavu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie,
 - stavebník dodrží podmienky uvedené v stanovisku NDS č. 468/30103/2023 ev. č. 100685/2023 zo dňa 29.11.2023 a 3610/30203/2024 ev. č. 6783/2024 zo dňa 25.01.2024.
- 13.7. Slovenský pozemkový fond č. SPFS049968/2026/740, SPFZ044440/2026 zo dňa 04.03.2026:
- stavebník bude mať na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

- žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, k žiadosti o zriadenie vecného bremena potrebujete doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,
 - po dokončení stavby bude pozemok SR daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
 - stanovisko SPF neoprávňuje žiadateľa k akýmkoľvek terénnym úpravám na pozemku SR, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery ani k vybudovaniu komunikácie na pozemku SR.
- 13.8. OÚ Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán OPaK, č. OU-CA-OSZP-2025/019598-002 zo dňa 25.11.2025:
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou stavby nedošlo k zbytočnému ohrozeniu, poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov a ani k poškodzovaniu a ničeniu drevín,
 - terénne práce uskutočňovať po miestnych/existujúcich komunikáciách,
 - prebytočnú výkopovú zeminu neukladať na okolité lúčne porasty a podmáčané lokality,
 - dbať, aby sa pri realizácii stavby nezasiahlo do genofondovej lokality GLf 70 Jozefíkov,
 - odpad vzniknutý pri stavebných prácach odviezť a zlikvidovať v zmysle Zákona NR SR č. 79/2015 Z. zo odpadoch,
 - po ukončení stavebnej činnosti obnoviť poškodené alebo zničené plochy a prvky zelene. Pri obnove zelene a realizácii sadových úprav prihliadať na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov a uprednostniť na výsadbu pôvodné druhy drevín a rastlín. Nepôvodné druhy drevín a rastlín mimo zastavaného územia obce je možné vysadiť len na základe právoplatného súhlasu podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny,
 - počas stavebných prác musí zhotoviteľ dodržať všetky technologické postupy na stavbe a predpisy o ochrane životného prostredia tak, aby boli eliminované resp. minimalizované možné nepriaznivé vplyvy na dotknuté životné prostredie. Pri realizácii stavby treba využívať iba vyznačené obvody staveniska a nezasahovať do priestorov, ktoré neboli pre stavbu vyhradené,
 - v prípade, že realizácia plánovanej činnosti si bude vyžadovať výrub drevín rastúcich mimo lesa a súvislých krovitých porastov rastúcich mimo lesa, na ktorý je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, je možné takýto výrub vykonať len po vyznačení výrubu a na základe právoplatného rozhodnutia.

Námietky účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere:

Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí dva roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky. Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac na dva roky.

Správny poplatok:

Vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere je oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení.

Rozhodnutie o stavebnom zámere evidované v evidencii o vodách Okresného úradu Čadca, OSZP, orgánu štátnej vodnej správy pod č. 27/2026.

Odôvodnenie

Dňa 02.03.2026 bola Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU CA, OSZP“) doručená žiadosť stavebníka – Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO 00314072 (ďalej len „stavebník“) o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 50 stavebného zákona vo veci realizácie vodnej stavby „Krásno nad Kysucou, rozšírenie kanalizácie a vodovodu, SO 03 – Kanalizácia Kalinov“. Vodná stavba bude realizovaná na pozemkoch parcelné č. CKN 12415/8, 12415/17, 7331/3, 7329/5, 7329/3, 7326/3, 7325/3, 7420/161, 7420/166, 7420/167, 7420/32, 7420/69, 7420/71, 7420/72, 7420/96, 7420/98, 7420/116, 7420/100, 7420/102, 7420/105, 7420/108, 7420/111, 7725, 7726, 7727/6, 7420/114, 7420/75, 7420/506, 7420/501, 7420/146, 7728/8, 7729/4, 7729/6, 7731/2, 7738/3, 7738/4, 7739/4, 7713/3, 7712/8 v k. ú. Krásno nad Kysucou, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo alebo iné právo (Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

s 30203/ZoBZoVB/007/2024/Krásno nad Kysucou/4252, Nájomná zmluva, potvrdenie č. MUKNK.1842/2026 zo dňa 30.07.2026).

Vzhľadom na to, že žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere neobsahovala všetky potrebné náležitosti OU Čadca, OSZP vyzval stavebníka listom zo dňa 10.03.2026 na doplnenie žiadosti. Stavebník dopĺňal doklady priebežne, pričom kompletne bola žiadosť doplnená dňa 02.06.2026.

Stavebník k žiadosti doplnil doklady, ktoré boli podkladom pre vydanie rozhodnutia:

- správu o prerokovaní stavebného zámeru,
- záväzné stanovisko príslušného orgánu územného plánovania – Mesto Krásno nad Kysucou č. MUKNK-830/1/2026 zo dňa 02.03.2026.

- stanoviská:

OÚ Čadca, OSZP, orgán OH č. OU-CA-OSZP-2025/019639-002 zo dňa 25.11.2025,

OÚ Čadca, OSZP, orgán OPaK č. OU-CA-OSZP-2025/019598-002 zo dňa 25.11.2025,

SPP – Distribúcia a.s., č. TD/NS/0208/2026/Gv zo dňa 15.03.2026,

SSD a.s., č. 202512-SP-0131-1 zo dňa 19.12.2025,

Slovak Telecom a.s., č. 6612532684 zo dňa 11.12.2025,

SEVAK a.s., Žilina č. 26201/2025 zo dňa 27.11.2025,

SPF č. SPFS049968/2026/740, SPFZ044440/2026 zo dňa 04.03.2026,

NDS a.s., č. 7596/30301/2026 zo dňa 29.01.2026.

- projektovú dokumentáciu stavby,

- Nájomné zmluvy s vlastníkami pozemkov,

- Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 245/2026,

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s 30203/ZoBZoVB/007/2024/Krásno nad Kysucou/4252,

- stanovisko správcu miestnej komunikácie č. MK 50 – Mesta Krásno nad Kysucou č. MUKNK-1842/2026 zo dňa 30.07.2026.

Po doplnení žiadosti OÚ Čadca, OSZP podľa § 51 ods. 3 stavebného zákona a v súlade s § 73 ods. 5 vodného zákona oznámil verejnou vyhláškou listom zo dňa 06.07.2026 účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám začatie konania predmetnej veci a v súlade s § 53 ods. 1 stavebného zákona v predmetnej veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 30.07.2026. V rámci ústneho pojednávania neboli vznesené námietky voči vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere a podmienky stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých osôb sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

OÚ Čadca, OSZP rozhodoval v súlade s § 26 a § 73 vodného zákona a § 60 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie rozhodnutia o stavebnom zámere. Prítom sa riadil § 46 a § 47 správneho zákona, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona.

Rozhodnutie vo výrokovej časti obsahuje všetky náležitosti ako aj pripomienky pre realizáciu stavby, ktoré musí stavebník dodržať. Tieto podmienky boli stanovené za účelom zabezpečenia verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania. Navrhnuté riešenie nepoškodzuje záujmy ochrany vôd a vodných pomerov ani iné záujmy a je v súlade s platnou legislatívou. Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol OÚ Čadca, OSZP tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pred realizáciou stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Čadca a mesta Krásno nad Kysucou. Účastníkom konania - vlastníkom susedných pozemkov sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Čadca a mesta Krásno nad Kysucou. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa: 06.07.2026

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

MESTO
KRÁSNO NAD KYSUCOU

Ing. Barbora Kováčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručujú sa

Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ing. Robert Cyprich - TUBES - PROJ, 17. novembra 958, 022 01 Čadca, Slovenská republika

Na vedomie

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina I
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina I
Okresný úrad Čadca, OSZP-orgán OH, orgán OPaK, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca I