

MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.



Prevádzkový poriadok Detský letný areál Krásno nad Kysucou

Vypracoval: Ing. Pavlína Kuricová
Schválil: Ing. Jozef Grapa, primátor

Prevádzkový poriadok

a) Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa

Vlastník:	Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo vlastníka:	1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Zodpovedný vedúci:	Jaroslav Pagáč, zástupca primátora
Kontakt:	info@mestokrasno.sk
IČO:	00314072
DIČ:	2020553073
Prevádzkovateľ:	Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s. r. o.
Sídlo prevádzkovateľa:	Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO:	50631578
DIČ:	2120410424
Štatutárny zástupca:	Marián Šustek
Telefón:	041/381 29 36
E-mail:	mestskypodnikkrasno@gmail.com
Druh prevádzky:	Detský letný areál Krásno nad Kysucou
Adresa prevádzky:	1. mája, Krásno nad Kysucou, KN 6780/58, 6780/57

b) Druh a spôsob poskytovania služieb

▪ popis umelého kúpaliska (ďalej len „kúpaliska“):

Detský letný areál sa nachádza pri cyklotrase popri rieke Kysuca, vedľa tréningového futbalového ihriska s umelou trávou. Je situovaný na rovinatej ploche s rozmermi 25 x 65 m. Areál pozostáva z detského ihriska o rozmere 15 x 12 m so 7 hracími prvkami a jedného vonkajšieho nekrytého detského bazéna štvorcového rozmeru 11 x 11 m s maximálnou hĺbkou vody 40 cm. Areál je oplotený a uzatvárateľný.

Vonkajší bazén bude slúžiť pre verejnosť na neorganizované kúpanie a hranie detí do veku 8 rokov so sprievodom dospelšej osoby. Prevádzka bazénovej časti bude zabezpečená počas letných mesiacov.

▪ dispozičné riešenie a vybavenie kúpaliska:

V areáli je umiestnený sanitárny kontajner s 3 WC kabínami, 4 umývadlami a s priestorom na prebaľovanie. Neďaleko sanitárneho kontajnera je umiestnená pitná fontánka.

▪ druh a popis bazénov:

Bazén pre deti má najväčšiu hĺbkou vody 40 cm a je určený na neorganizované kúpanie a hranie detí do veku osem rokov.

Rozmery bazéna:	11 x 11 m
Maximálna hĺbka vody:	do 40 cm

Prístup do bazéna je cez brodisko, v ktorom je umiestnená sprcha zakomponovaná do postavy tučniaka. Po 3 schodíkoch s nerezovým zábradlím sa vstupuje do samotného bazéna. Bezprostredné okolie bazéna v šírke 80 cm je s povrchovou úpravou z bazénovej protišmykovej fólie. Potom nasleduje 2 m široký pás okolo bazéna a brodiska vytvorený gumenými dlaždicami. Zvyšná časť plochy je pokrytá umelým trávnikom.

V bazéne sa nachádzajú atrakcie:

- 2 vodné delá v rohoch na úrovni okolia bazéna
 - 3 vodné brány s tryskami v bazéne
 - Šmýkačka v tvare žaby v bazéne
 - 2 hojdačky v bazéne so sedadlami v tvare zvieratiek
- **mikroklimatické podmienky, osvetlenie a zásobovanie pitnou vodou, príprava teplej vody:**

Detský letný areál je napojený na elektrickú energiu, verejný vodovod a kanalizáciu, ktorú má v správe Severoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.. Ohrev vody je zabezpečený tepelným čerpadlom. Strojovňa bazénovej technológie je umiestnená v podzemnej železobetónovej šachte. Ohrev teplej vody v sanitárnom kontajneri bude zabezpečovať elektrický bojler s objemom 80 litrov. Pri bazéne je umiestnená pitná fontánka.

c) Údaje o kapacite umelého kúpaliska

Maximálna kapacita v bazéne je 30 detí do 8 rokov, maximálna kapacita areálu bazéna je 60 osôb (rodičia a deti).

d) Údaje o trvaní prevádzky

Prevádzka je zabezpečená v letných mesiacoch (jún – august), pričom sezóna začína 01.06. a končí 31.08.. Areál je otvorený počas celého týždňa (pondelok – nedeľa) v čase od 09:00 -18:00 hod.

e) Základné údaje o kvalite vody

Teplota vody v bazéne bude do 35°C. Návštevníci budú o teplote, vody, vzduchu a PH informovaní prostredníctvom tabule informačnej tabule.

f) Spôsob a frekvencia kontroly kvality vody

Prevádzkovateľ zabezpečí vypustenie celého objemu vody bazéna, ak voda nespĺňa ukazovatele kvality uvedené v prílohe t. j. tabuľka číslo 2.

Prevádzkovateľ je povinný každý deň vyhodnotiť kvalitu vody, čo sa týka priehľadnosti a zápachu . Hodnota CL a PH sa bude kontrolovať 3 x do dňa – ráno, na obed a večer.

g) Spôsob úpravy vody v bazéne/bazénoch

Počas prevádzky bazéna musí byť zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia. Úpravu vody v bazéne zabezpečuje piesková filtrácia s automatickým prepieraním pieskového filtra. Dezinfekcia Aseko upravuje vodu tekutým chlóróm, upravuje PH, dávkuje vločkovač, používa sa prípravok proti riasam Algicid. Zároveň sa využíva dezinfekcia vody UVC lampou.

h) Spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch, bazénov s príslušenstvom a športových pomôcok používaných vo vode

Prevádzkovateľ denne po skončení prevádzky bazéna mechanicky vodným vysávačom vysaje všetky nečistoty z dna a bokov bazéna. Skontroluje testerom Ph a Cl a ak je potrebné pomocou chémie upraví hodnoty Ph a Cl v súlade s tabuľkou číslo 2.

Pred uvedením bazénu do prevádzky na ďalší deň: skontroluje hodnoty Ph a Cl prípadné nečistoty vyberie príslušným bazénovým náradím. Vstupné brodisko po opláchnutí a vyčistení napustí vodou, ktorá obsahuje dezinfekčný prostriedok. Zmeria teplotu bazénovej vody, ktorú zapíše na tabuľu, pričom teplota vody sa denne sleduje /3 x krát denne /.

i) Zásady prevádzky a údržby zariadení

Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovník detského areálu zabezpečuje:

- Upratovanie (vrátane vysávania bazéna) a dezinfikovanie bazéna a sanitárneho kontajneru
- Monitorovanie a zapisovanie údajov o teplote vody, vzduchu a PH a ich zverejňovanie prostredníctvom tabule informačnej tabule
- Dodržiavanie bezpečnosti, poriadku a hygieny

j) Spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd

Odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie. V areáli sú umiestnené odpadové nádoby na zmesový komunálny odpad, pričom ich vývoz zabezpečuje Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. 1 x týždenne.

k) Zásady správania návštevníkov

- ⇒ v bazéne je zakázané fajčiť, konzumovať jedlo a piť nápoje
- ⇒ vstup do bazénu je povolený len cez brodisko, v ktorom je umiestnená sprcha
- ⇒ v bazéne sa nesmie skákať, plávať a potápať. Bazén má najväčšiu hĺbku vody 40 cm a je určený na neorganizované kúpanie a hranie detí
- ⇒ deti do veku 8 rokov bez dozoru dospeljej osoby majú zákaz vstupu do bazéna
- ⇒ deti nad 8 rokov a dospelí nesprevádzajúci dieťa majú zákaz vstupu do bazéna
- ⇒ pri každom opustení bazéna je kúpajúci povinný použiť brodisko
- ⇒ vstup so zvieratami je zakázaný

l) Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci

Skrinka prvej pomoci sa nachádza v budove WC kontajnera a obsahuje :

- ⇒ 1 ks Ajatin, dezinfekčný roztok s rozprašovačom /dezinfekcia povrch. poranení/
- ⇒ 5 ks Gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 x 7,5cm /krytie rán /
- ⇒ 1 ks Obväz hydrofilný 10 cm x 5 m / sterilne prekrytie rany /
- ⇒ 1 ks Obväz hydrofilný 6 cm x 5 m / sterilne prekrytie rany /
- ⇒ 1 ks Obväz hotový s 1 vankúšikom
- ⇒ 1 ks Obväz hotový s 2 vankúšikmi
- ⇒ 1 ks Obväz pružne elastický, nesterilný, 6 cm x 4 m
- ⇒ 1 ks Obväz pružne elastický, nesterilný, 10 cm x 4 m
- ⇒ 1 ks Obväz gumový škrtiaci 60 x 700 mm
- ⇒ 1 ks Šatka trojhranná z netkaného textilu
- ⇒ 1 ks Náplasť hladká 2,5 cm x 5 m
- ⇒ 6 ks Náplasť s vankúšikom 4 x 8 cm
- ⇒ 8 ks Náplasť s vankúšikom 2 x 8 cm
- ⇒ 1 ks Vata obväzová skladaná 50 g
- ⇒ 2 ks Tampón s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom
- ⇒ 1 ks Resuscitačné rúško s ventilom
- ⇒ 1 ks Izotermická fólia 150 x 200 cm
- ⇒ 1 ks Rukavice jednorazové, vyšetrovacie (pár)
- ⇒ 1 ks Rúško z PVC 20 x 20 cm
- ⇒ 1 ks Utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom
- ⇒ 1 ks Nožnice nehrdzavejúce, dl. 15 cm
- ⇒ 4 ks Zatváracie špendlíky 40 mm
- ⇒ 1 ks Teplomer lekársky v puzdre
- ⇒ 1 ks Pinzeta anatomická, nerez
- ⇒ 1 ks Karta prvej pomoci

Dôležité telefónne čísla:

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.:

- 0918 569 712
- mestskypodnikkrasno@gmail.com

12 - tiesňová linka

158 - polícia SR

150 - hasičská a záchranná služba

155 – záchranná zdravotnícka služba

m) Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom

Areál nie je zabezpečený plavčíkom. Vstup do bazéna je povolený iba so sprievodom dospelých osoby na vlastnú zodpovednosť.

Krásno nad Kysucou, 11.07.2022

.....
Ing. Jozef Grapa
primátor
Mesto Krásno nad Kysucou